

Toruń, dnia 01.06.2022r.

wg rozdzielnika

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł prowadzone jest poza przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. Zm.) zgodnie z zarządzeniem nr 247 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22 września 2021r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia.

**Wydział Ochrony Ludności**  
**Urzędu Miasta Torunia**  
**87-100 Toruń,**  
**Ul. Legionów 70/76**

zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na wykonania następującego zakresu prac:

**1. 2 szt. UPS GreenForce 20 kVA – lokalizacja ul. Legionów 70/76.**

*Zakres prac dla UPS obejmuje:*

- \* czyszczenie, odkurzanie i konserwację podzespołów urządzenia;*
- \* pomiar parametrów i ich regulację;*
- \* testowanie systemu UPS – Bypass;*
- \* ocenę stanu wentylatorów;*
- \* kontrolę elementów połączeniowych ;*
- \* kontrolę podzespołów sygnalizacji i sterowania.*
- \*ocenę stanu akumulatorów.*
- \* wykonanie protokołu stanu technicznego.*

Za części i materiały potrzebne do wykonania usługi koszty ponosi **Wykonawca**.

Za wymianę uszkodzonych podzespołów koszty ponosi **Zamawiający**.

**2. 2 szt. agregatów prądotwórczych firmy FG Wilson z silnikiem Perkins P30E – lokalizacja ul. Legionów 70/76**

*Zakres prac dla agregatów obejmuje:*

- \* kontrola pasków klinowych;*
- \* sprawdzenie amortyzatorów;*
- \* kontrola elementów połączeniowych;*
- \* ocena stanu akumulatorów startowych i systemu ładowania akumulatorów;*
- \* kontrola podzespołów sygnalizacji i sterowania;*

- \* czyszczenie i konserwacja wszystkich podzespołów systemu;
- \* wymiana oleju silnikowego;
- \* wymiana filtrów paliwa i oleju;
- \* wymiana płynu chłodzącego;
- \* wypłukanie układu chłodzącego agregat;
- \* pomiar parametrów i ich regulację;
- \* testowanie systemu SZR – agregat;
- \* wymiana filtrów powietrza.
- \* wykonanie protokołu stanu technicznego.

Za części i materiały potrzebne do wykonania usługi koszty ponosi **Wykonawca**.

Za wymianę uszkodzonych podzespołów koszty ponosi **Zamawiający**.

Warunki zamówienia:

- 1) Podać cenę netto i brutto na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
- 2) Termin realizacji od przyjęcia zamówienia/podpisania umowy do 30 dni.
- 3) Termin składania ofert mija **06 czerwca 2022r. godz. 13.00**.

Ofertę proszę złożyć w **Wydziale Ochrony Ludności** przy ul. Legionów 70/76 w pokoju 214 (I piętro) lub mailem na adres: wol@um.torun.pl.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Wojciech PRYCZEK z Wydziału Ochrony Ludności pod numerem (56) 611 93 13, k. 509369947, e-mail: w.pryczek@um.torun.pl.

**Uwaga!!!** Jednocześnie Wydział Ochrony Ludności informuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów wykonania w/w zadań.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy na 1 str.  
Rozdzielnik na 1 str.

p.o. Dyrektora  
Wydziału Ochrony Ludności  
*Andrzej Ribuszak*